

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-FR.ПБ68.В.02127

### ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Армстронг Ворлд Индастриз».  
Адрес: 119285, РОССИЯ, город Москва, улица Мосфильмовская, дом 38А.  
ОГРН: 1077759792197 Телефон: +74952585100, факс: +74952585100.

№ 0006228

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

«Armstrong Building Products S.A.».  
Адрес: ФРАНЦИЯ, 67 Rue de Salins / В.Р. 89, 25302 Pontalier Cedex, France.  
Телефон: +330381384559, факс: +330381384557.

### ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ОС ООО "Пожарная Сертификационная Компания". Юридический адрес: 125319, г. Москва, 1-я ул. Аэропортовская, д. 6, пом. VI, комн. 1-4. Фактический адрес: 115054, РОССИЯ, город Москва, ул. Дубининская, 33, Б, тел. +7(499)677-56-40, e-mail: info@pskpb.ru. ОГРН: 1117746604502. Аттестат рег. № РОСС RU.0001.11ПБ68 выдан 29.04.2015г. Федеральной службой по аккредитации.

### ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Плиты потолочные минераловатные, толщиной 15 мм, плотностью от 260 до 300 кг/м<sup>3</sup>, марки «DUNE NG Armstrong», выпускаемые по технической документации изготовителя. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):  
57 6250

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:  
6806

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

#### ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 N 117-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ, от 23.06.2014 N 160-ФЗ, от 13.07.2015 года N 234-ФЗ). ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть» п. 6, метод 1. Негорючий материал (НГ). Класс пожарной опасности материалов – КМ0.

### ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол сертификационных испытаний № ППБ-193/03-2016 от 28.03.2016 г., ИЛ ООО "Пожарная Сертификационная Компания", рег. № ТРПБ.RU.ИН90 от 29.04.2015 г.

### ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Сертификат соответствия системы менеджмента качества изготовителя требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008), № СДС.НРС.FR.001.ОС.04.00844 от 12.05.2015 г., выдан ОС ООО «ЭкоМет», рег. № СДС.НРС.001.ОС.04.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 30.03.2016 по 29.03.2017

Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

ПОДПИСЬ

ПОДПИСЬ

А.П. Филатчев

инициалы, фамилия

Е.А. Медведева

инициалы, фамилия